

# DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DELLA TRECCIA COTONE

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ  
(EC DECLARATION OF CONFORMITY)

**Le Prolunghe s.a.s**

di Ambrosi Albina & C.

Via dell' Artigiano, 51 38068 ROVERETO (TN)

Tel. 0464 / 434894 - 438917 - Fax 0464 / 435399

E-mail: info@leprolunghe.com

Website: www.leprolunghe.com

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**CORDONCINO FLESSIBILE A SPIRALE VISIBILE,  
CON CONDUTTORI ISOLATI IN PVC E GUAINETTA ISOLANTE IN F.V.  
(SULLE SINGOLE ANIME, SOTTO TRECCIA)**

- Sigla di designazione: FRRTX

(Code designation)

- Tensione nominale: 300/300V

(Rated voltage)

al quale questa dichiarazione si riferisce,

è conforme alle seguenti norme/altri documenti/specifiche:

(to which this declaration relates

is on conformity with the following standards or other normative documents)

CEI 20-19 parte 2 art. 8 conforme al documento di armonizzazione CENELEC HD 22.2 S2/92 art. 8 per la prova di resistenza al calore della treccia.

CEI 20-20 Ed. 90 conforme al documento di armonizzazione CENELEC HD 21.1 S2/92, 21.2 S2/92 e 21.3S2/92 relativa ai cavi H05V-K

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle Direttive: 73/23 e 93/68 CEE

(following the provisions of the Directives 73/23 and 93/68 CEE)

Cod. 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253

10.05.1997



**CSv-IMQ**

E.C. **C.S. IMQ** - CA01.00141

